

ZDP272-ZPU-5-2014

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

sprawa : przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1015C Tuchola-Tleń od km 3+790 do km 5+320”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozdziałem VII ust. 6 i 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZDP272-ZPU-5-2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. udzielam odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytania Wykonawcy:

1. Prosimy o potwierdzenie powierzchni na której ma zostać wykonana nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych tj. 7280 m².
2. Prosimy o określenie kategorii ruchu na przedmiotowym odcinku drogi.
3. Prosimy o aktualizację SST dot. nawierzchni z mieszanek min.-bit. w których powołuje się na nieobowiązujące wytyczne z 2008.
4. Prosimy o określenie szerokości pobocza z kruszyw łamanymi.
5. Prosimy o określenie jaki fragment jezdni ma być frezowany.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1

7280 m² zgodnie z przedmiarem robót

Ad 2

Droga o kategorii ruchu KR3

Ad 3

SST pozostaje bez zmian


Ad 4

Szerokość pobocza 1,00 m

Ad 5

Zgodnie z przedmiarem 508,2m² od początku lokalizacji robót km 3+790

Powyższe wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH

Zenon Poturański