

ZP.272.1.8.2014.AP

Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

sprawa : przetarg nieograniczony na realizację zadania „Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn-Piła”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozdziałem VII ust. 6 i 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr ZP.272.1.8.2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. udzielam odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniu 16 czerwca 2014 r. do Zamawiającego dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytania Wykonawcy:

W związku z ujawnionymi rozbieżnościami między SIWZ i opisem technicznym a przedmiarem robót prosimy o udzielenie odpowiedzi w zakresie:

1/ Dokumentacja w części II od zjazdu publicznego km 3+397,87 do km 3+836,28 przewiduje nawierzchnię z betonu asfaltowego zaś przedmiar nie uwzględnia takiej nawierzchni. Jaką nawierzchnię na tym odcinku należy przyjąć do wyceny?

2/ Założenia konstrukcyjne w SIWZ w zakresie poszczególnych elementów zagospodarowania tj. pieszo-jezdni, zatoki postojowej oraz zjazdów są rozbieżne z przedstawionymi w przedmiarze robót. Prosimy o określenie warstw konstrukcyjnych jakie należy przyjąć do wyceny we wszystkich w/w elementach.

3/ Dokumentacja w części opisowej oraz projekcie zagospodarowania uwzględnia tereny biologicznie czynne oraz nasadzenia, których nie obejmuje przedmiar robót. Prosimy o określenie wytycznych jakie należy uwzględnić do wyceny.

4/ Projekt zagospodarowania uwzględnia dwa kolory nawierzchni z kostki czego brak w przedmiarze. Proszę o określenie kolorystyki dla poszczególnych elementów zagospodarowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad.1. Zamawiający na stronie internetowej www.bippowiat.tuchola.pl umieścił oświadczenie projektanta zawierające wyjaśnienia dotyczące zakresu rzeczowego zadania. Zgodnie z przedmiarem wskazany odcinek ma być wykonany, jak pozostała część ścieżki, z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8 cm.

Ad.2. Zamawiający poniżej podaje założenia konstrukcyjne elementów drogowych:

- ciąg pieszo-rowerowy:
 - podłoże – warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 20 cm o Rm 1,5 MPa,
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm po zagęszczeniu,
 - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej w kolorze szarym grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 4 cm.
- wjazdy:
 - podłoże stabilizowane cementem grubości 20 cm o Rm 1,5 MPa,
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm po zagęszczeniu,
 - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej w kolorze grafitowym grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 4 cm.

- zatoka postojowa:
 - podłoże stabilizowane cementem grubości 20 cm o Rm 1,5 MPa,
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 25 cm po zagęszczeniu,
 - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej w kolorze szarym grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 4 cm.

Ad.3. Za tereny biologicznie czynne Zamawiający uznaje pasy poboczy pomiędzy krawędzią jezdni, a obrzeżem ciągu pieszo –rowerowego oraz od strony zewnętrznej pasa drogowego oraz rowy. Przyjęto ich plantowanie i zahumusowanie oraz obsiew trawą. W przedmiarze prace te są przewidziane jako plantowanie poboczy i ich ścięcie na grubość 10 cm.

Ad.4. Kolorystyka:

- ciąg pieszo – rowerowy i zatoka kostka brukowa betonowa bezfazowa w kolorze szarym grubości 8 cm.
- wjazdy kostka brukowa betonowa bezfazowa w kolorze grafitowym grubości 8 cm.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozdziałem VII ust. 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr ZP.272.1.8.2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. zmieniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Rozdział III ust.6 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„6. Założenia konstrukcyjne poszczególnych elementów zagospodarowania:

1) dla ciągu pieszo-rowerowego:

- podłoże – warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 20 cm o Rm 1,5 MPa,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm po zagęszczeniu,
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej w kolorze szarym grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 4 cm.

2) dla wjazdów:

- podłoże stabilizowane cementem grubości 20 cm o Rm 1,5 MPa,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm po zagęszczeniu,
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej w kolorze grafitowym grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 4 cm.

3) dla zatoki postojowej:

- podłoże stabilizowane cementem grubości 20 cm o Rm 1,5 MPa,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 25 cm po zagęszczeniu,
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej w kolorze szarym grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 4 cm.”

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. W związku z powyższym na podstawie art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 30 czerwca 2014 r. do godz. 09:00.

W związku ze zmianą terminu składania ofert zmieniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1) Rozdział X ust. 21 otrzymuje brzmienie:

II. „21. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzywej, zamkniętej i opieczątowanej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność, zaadresowanej na adres Zamawiającego: **Powiat Tucholski, ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola** oraz posiadać oznaczenia nazwę i adres Wykonawcy oraz numer telefonu, aby można było ją odesłać w przypadku złożenia po wyznaczonym terminie.

Nazwa (firma) Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Powiat Tucholski
ul. Pocztowa 7
89-500 Tuchola

Oferta w przetargu nieograniczonym

„Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn-Piła”

Nie otwierać przed dniem 30.06.2014 r., do godz. 09:30

2) Rozdział XI ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami złożyć w terminie do dnia **30.06.2014 r.** do godz. **09:00** w Punkcie Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.”;

3) Rozdział XI ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Otwarcie ofert nastąpi dnia **30.06.2014 r.** o godz. **09:30** w pokoju nr 113 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.

Powyższe wyjaśnienia i zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

STAROSTA TUCHOLSKI
Donata Gromowska