

Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi

ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola

NIP: 561-13-30-172, REGON: 092361628

tel./fax: (52) 55 90 112, kom. 696 050 438

e-mail: zdp@tuchola.pl

strona: www.bippowiat.tuchola.pl



Tuchola, dn. 30.01.2012 r.

NR POSTĘPOWANIA: ZDP272 – ZPU – 2 – 2012

NAZWA: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1036C Szumiąca – Klonowo – Stążki, odcinek Bruchniewo – Jania Góra (etap II)”

Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania, zadane przez Wykonawców, w postępowaniu:

- 1) Zwracamy się z prośbą o dołączenie na stronie internetowej SST dotyczących w/w przetargu.

Odp.: SST zamieszczono na stronie www.bippowiat.tuchola.pl

- 2) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania kruszywa łamanego 0/31,5 ze skał osadowych (tj. gruz betonowy) na całym odcinku projektowanego poszerzenia istniejącej konstrukcji nawierzchni drogowej?


Odp.: Zastosować kruszywo zgodnie ze SST nie dopuszcza się zastosowania kruszywa ze skał osadowych (wapiennych) oraz recyklingu (gruz betonowy).

- 3) Prosimy o przesłanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) na wykonanie robót, jak w załączonym do ogłoszonego przetargu przedmiarze robót.

Odp.: SST zamieszczono na stronie www.bippowiat.tuchola.pl

- 4) Na szczególe konstrukcyjnym oznaczono warstwę wiążącą z masy mineralno – asfaltowej, gr. 5 cm. Prosimy o podanie uziarnienia w/wym. mieszanki oraz norm lub wytycznych, na podstawie których należałoby zaprojektować tą mieszankę?

Odp.: Zgodnie z SST zamieszczonymi na stronie www.bippowiat.tuchola.pl

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH

Zenon Poturalski