

NAZWA: Przebudowa układu komunikacyjnego w Wielkim Mędromierzu

Zarząd Dróg Powiatowych

ul. Przemysłowa 6

89-500 Tuchola

NIP: 561-13-30-172

REGON: 092361628

tel./fax: (52) 55 90 112

e-mail: [zdp@tuchola.pl](mailto:zdp@tuchola.pl)

strona: [www.bippowiat.tuchola.pl](http://www.bippowiat.tuchola.pl)



Tuchola, dn. 12.08.2011 r.

Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania, zadane przez Wykonawców, w postępowaniu nr ZDP3450 – 11/2011:

- 1) W przedmiarze branży drogowej brak pozycji frezowanie nawierzchni bitumicznej, w opisie przedmiotu zamówienia jest wyszczególnione frezowanie – tabela ilości metrów do frezowania.

*Należy uwzględnić w kosztorysie inwestorskim frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości średnio 2 cm na powierzchni 2867 m<sup>2</sup>.*

Pytanie – w przedmiarze branży kanalizacji deszczowej jest ujęta rozbiórka mechaniczna nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, czy to dotyczy rozbiórki mechanicznej czy poprzez frezowanie, czy to są osobne pozycje do wyceny?

*Są to oddzielne pozycje do wyceny.*

- 2) W przedmiarze branży kanalizacji deszczowej w pozycji 11 jest zasypanie wykopów, pytanie czy zasypać na całości gruntem z wykopów czy z ziemi dowiezionej?

*Zasypanie wykopów należy wykonać piaskiem dowiezionym z zewnątrz.*

KIEROWNIK DZIAŁU  
ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEGO

*mz. Bogdan Rył*