



Główna Rozdzielnia Ciepła
parametry zmienne 80/60°C

Węzeł Wymennikowy
woda max 80/60°C - glikol 40/30°C
woda min 50/40°C - glikol 40/30°C

WAW BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY SP. Z O.O. UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK tel./fax 0-54 2313313, e-mail waw7@wp.pl		STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: INSTALACJE GRZEWCZE
NAZWA I ADRES: DOSTOSOWANIE OBIEKTU /PRZEBUDOWA, DOBUDOWA I NADBUDOWA/ BUDYNKOW SZPITALA POWIATOWEGO W TUCHOLI 89-500 TUCHOLA UL. NOWODWORSKIEGO 14-18 DZIAŁKA NR 1947/5 1947/6	RYSUNEK: SCHEMAT TECHNOLOGICZNY G.R.C. I W.W.	SKALA: 1:100
PROJEKTANT: Urządzenie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych nr upr. : UANR-KZ-2210/20087	Inż. Piotr Maciejewski	DATA: WRZESIEŃ 2008
OPRACOWAŁ: tech. Arleta Kamionka	Inż. Paweł Ostrowski Urządzenie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr ewid. KUP/0068/POOS/0/8	NR RYS.: 7/7
SPRAWDZAJĄCY:	NR STR.:	