


głębokość rozdzielnic 245-270 mm dla układu UFC107E-65-06-B16



gr. ściany min.350

rozdzielnic np. LEGRAND

XL³ 400 - 800

transfornator instalować w dolnej części we wnęce o gł. 250 mm - płyta tylna od wys. około 500 mm

WAW

BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY SP. Z O.O.
UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK
tel./fax 0-54 2313313, e-mail waw7@wp.pl

Dostosowanie Obiektu - Przebudowa, Dobudowa i Nadbudowa
Budynków Szpitala Powiatowego w Tucholi
89-500 TUCHOLA, ul. Nowodworska 14-18
Nr ewid. działki 1947/5, 1947/6

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

ELEWACJA RODZIELNICY TS1, TS2		SKALA 1: 10
PROJEKTANT	inż. JAN KŁOCKOWSKI UPR. W SPEC. INSTALACJE I SIECI ELEKTRYCZNE NR. UAN - NB - 8386 - 5/2/85 Wk	DATA październik 2008
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. KRZYSZTOF HIRSCH UPR. W SPEC. INSTALACJE I SIECI ELEKTRYCZNE NR. UA - NB - 8386 - 5/98/90 Wk	nr rys. 79
WSPÓŁPRACA	mgr inż. Daniel Bagdziński	str.
WSPÓŁPRACA	mgr inż. Michał Kotrysiak	