

SZPITAL TUCHOLA - ZEBRANIE OBCIĄŻEŃ

- **Obciążenia - A dach**

	CHAR.[kN/m ²]	WSPÓŁ.	OBL.[kN/m ²]
Papa termozgrzewalna 2x 2 x 11,0 x 0,005	0,11	1,2	0,13
Podkład cem. 0,04 x 19,0	0,76	1,3	0,99
Keramzytobeton 0,1 x 1,2	0,12	1,3	1,56
Wełna mineralna 0,2 x 1,2	0,24	1,3	0,31
Płyta żelbetowa 0,2 x 24,0	4,80	1,1	5,28
<u>Stale</u>	Razem: 6,03 kN/m²		8,27 kN/m²
<u>Użytkowe</u>	Razem: 0,5 kN/m²	1,3	0,65 kN/m²
<u>Śnieg</u>	Razem: 0,9 kN/m²	1,5	1,35 kN/m²

- **Obciążenia – B strop kondygnacji użytkowych**

	CHAR.[kN/m ²]	WSPÓŁ.	OBL.[kN/m ²]
Tarket 0,005 x 12	0,06	1,3	0,08
Podkład cem. 0,06 x 19,0	1,14	1,3	1,48
Płyta żelbetowa 0,2 x 24,0	4,80	1,1	5,28
<u>Stale</u>	Razem: 6,00 kN/m²		6,84 kN/m²
<u>Zastępcze od ścianek dział.</u>	Razem: 1,25 kN/m²	1,3	1,63 kN/m²
<u>Użytkowe</u>	Razem: 2,0 kN/m²	1,3	2,60 kN/m²

- **CieŜar ściany gazobeton 0,24m**

	CHAR.[kN/m ²]	WSPÓŁ.	OBL.[kN/m ²]
gazobeton 0,24 x 12,0	2,88	1,3	3,74
tynką 2 x 0,02 x 19,0	0,76	1,3	0,98
	Razem: 3,64 kN/m²		4,72 kN/m²

- **CieŜar ściany z cegły gr. - 0,25m**

	CHAR.[kN/m ²]	WSPÓŁ.	OBL.[kN/m ²]
wraz z tynką 0,28 x 19,0	Razem: 5,32 kN/m²	1,3	6,91 kN/m²

- **CieŜar ściany z cegły gr. - 0,38m**

	CHAR.[kN/m ²]	WSPÓŁ.	OBL.[kN/m ²]
wraz z tynką 0,41 x 19,0	Razem: 7,79 kN/m²	1,3	10,13 kN/m²