



LEGENDA

- Kratka drzwiowa
lub podcięcie drzwi

- Nawiewnik higrosterowalny
typ EHA 755 firmy AERECO
montować na górnym
ramiaku ościeżnicy

- WENTYLATOR KANAŁOWY
montować szczelnie w kanale grawitacyjnym
DODATKOWO DO WENTYLATORA URUCHAMIANEGO
CZUJKA RUCHU NALEŻY DOKUPIĆ TĘ CZUJKĘ

- Przewody instalacji wentylacyjnej nawiewnej
- Przewody instalacji wentylacyjnej wywiewnej
- Przewody instalacji odprowadzenia skropliny

WAW BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY SP. Z O.O.		
UL. CYGANKA 7 87-400 WŁOCŁAWEK tel. fax 0-54 2313313, e-mail waw@waw.pl		
NAZWA I ADRES: DOSTOSOWANIE OBIEKTU PRZEZBUDOWA, DOBUDOWA I NADBUDOWA/ BUDYNKÓW SZPITALA POWIATOWEGO W Tucholu 89-500 TUCHOLA UL. NOWODWORSKIEGO 14-16 DZIAŁKA NR 134/175 194/76		STADIUM: BUDOWLANY BRANŻA: INSTALACJE WENTYLACJI
PROJEKTANT: inż. Piotr Maciejewski <small>Upoważnienie do projektowania dla specjalności w dziedzinie instalacji wentylacji sanitarnej nr: UNIAK/21020/07</small>	Rzut dachu. Instalacja wentylacji.	SKALA: 1:100 DATA: WRZESIEŃ 2008
OPRACOWAŁ: mgr inż. Przemysław Fluszek mgr inż. Marcin Kosiniak	SPRAWDZAJĄCY: inż. Paweł Ostrowski <small>Upoważnienie do wykonywania czynności inżyniera w dziedzinie specjalności: instalacje sanitarne i chłodnicze nr: WOP-5405/07/2007</small>	NR RYS.: 6/6 NR STR: